

bisherige Einteilung

Art der baulichen Nutzung

- 1 Autohaus
- 2 Beherbergungsstätte
- 3 Betreutes Wohnen
- 4 Bibliothek / Archiv
- 5 Denkmalschutz
- 6 Diskothek
- 7 Garage
- 8 Gaststätte
- 9 Heim
- 10 Hochhaus
- 11 Industrie
- 12 Kindertagesstätte
- 13 Kirche
- 14 Krankenhaus
- 15 Labor
- 16 Lager (brennbare Stoffe)
- 17 Lager (sonstige Stoffe)
- 18 Landwirtschaft
- 19 Medizinische Einrichtung / Arztpraxis
- 20 Museum
- 21 Schule
- 22 Senioren- und Pflegeheim
- 23 Sonderbau
- 24 Sozialstation / Tagespflege
- 25 Sportstätte
- 26 Tankstelle
- 27 Verkaufsstätte
- 28 Versammlungsstätte
- 29 Werkstatt

zukünftige Klassen

baurechtliche Einstufung

1. Objekte mit Menschenansammlungen (Prüfintervall alle 3 Jahr)

- 1.1 Versammlungsstätten nach Versammlungsstättenverordnung M-V
- 1.2 Bahnhof (wenn mehr als 800 qm Verkaufsfläche)
- 1.3 Allgemeinbildende und berufsbildende Schulen
- 1.4 Verkaufsstätten nach Verkaufsstättenverordnung M-V
- 1.5 Hochhäuser nach Hochhausrichtlinie M-V
- 1.6 Beherbergungsstätten nach Beherbergungsstättenverordnung M-V
- 1.7 Sammelunterkünfte > 12 Betten (Asylunterkünfte, Obdachlosenwohnheim, Frauenhaus etc.)
- 1.8 Schiffe mit Dauerliegeplätzen > 12 Betten (Hotelschiffe)
- 1.9 Krankenhäuser
- 1.10 Pflegeheime, vollstationäre Pflegeeinrichtungen > 6 Personen
- 1.11 Tageseinrichtungen für Kinder sowie der Behindertenhilfe > 12 Personen
- 1.12 Justizvollzugseinrichtungen / Untersuchungsgefängnis > 12 Personen
- 1.13 Nicht ebenerdige Gast- und Veranstaltungsräume > 100 Personen
- 1.14 Gebäude sonstiger Nutzung (z.B. Verwaltungsnutzung) mit Aufenthalt einer großen Anzahl von Personen (> 200) im Gebäude, außer Wohngebäuden

2. Objekte mit besonderem Kulturgutschutz (Prüfintervall alle 5 Jahre)

- 2.1 Museen (> 800 qm Ausstellungsfläche)
- 2.2 Bedeutende Einzeldenkmäler gem. Liste der Denkmalbehörde (Weltkulturerbe)
- 2.3 Depots besonderer Kunstgegenstände

3. Unterirdische Großgaragen (Prüfintervall alle 5 Jahre)

4. Betriebe mit Lagerung besonders gefährlicher Stoffe (Prüfintervall alle 5 Jahre)

- 4.1 Gebäude mit Gefahrengruppe IIA und IIIA
- 4.2 Gebäude mit Gefahrengruppe IIB und IIIB
- 4.3 Gebäude mit dauerhafter Lagerung großer Mengen von chemischen Gefahrstoffen
- 4.4 Hochregallager
- 4.5 Störfallbetriebe
- 4.6 Kraftwerke, Müllverbrennungsanlagen, Kläranlagen, Anlagen zur Energiespeicherung und -umwandlung, Biogasanlagen

5. Landwirtschaftliche Betriebe werden auf Grund einzelfallbezogener Prüfung begutachtet.