




Landeshauptstadt Schwerin • Der Oberbürgermeister • 37 • PF 11 10 42 • 19010 Schwerin

Der Oberbürgermeister

Herrn  
Rainer Schiffel



Hausanschrift: Graf-Yorck-Str. 21 • 19061 Schwerin  
Zimmer: 1.01  
Telefon: 0385 5000 - 110  
Fax: 0385 5000 - 117  
E-Mail: SJakobi@schwerin.de

|                                 |                                    |            |                    |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|
| Ihre Nachricht vom/Ihre Zeichen | Unsere Nachricht vom/Unser Zeichen | Datum      | Ansprechpartner/in |
|                                 | 37                                 | 2018-11-12 | Herr Dr. Jakobi    |

**Brandschutz in Schweriner Schulen**

Sehr geehrter Herr Schiffel,

die gestellten Fragen zu den Rettungswegen an Schweriner Schulen möchte ich Ihnen im Folgenden beantworten.

**1. Wie oft, mit welchen Teilnehmern und mit welchen Ergebnissen hat die seinerzeit eingerichtete Arbeitsgruppe zur Behebung der Mängel des Brandschutzes in den Schweriner Schulen getagt?**

Die Arbeitsgruppe Brandschutz wurde beim Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement eingerichtet und bearbeitet Belange des baulichen Brandschutzes an durch das ZGM verwalteten Liegenschaften. Der Arbeitsgruppe gehören das ZGM, Vertreter des Fachdienstes Bildung und Sport sowie des Fachdienstes Feuerwehr und Rettungsdienst an. Bislang wurde in ca. 20 Arbeitsgruppensitzungen verschiedentliche Maßnahmen zur Verbesserung des baulichen Brandschutzes an den betreffenden Gebäuden (Schulen und Kitas) abgestimmt.

**2. Verfügen inzwischen alle Schweriner Schulen über einen zweiten baulichen Flucht- und Rettungsweg, damit im Falle eines Brandes, oder anderer Gefahrenlagen, die Schülerinnen und Schüler, Beschäftigten der Schulen und die Lehrerinnen und Lehrer ins Freie gelangen können? Bitte stellen Sie dies für die Schulen in kommunaler Trägerschaft und ebenso wenn möglich, auch für die Schulen in privater Trägerschaft dar.**

Derzeit verfügen noch nicht alle in öffentlicher Trägerschaft befindlichen Schulen über zwei unabhängige bauliche Rettungswege. Die Realisierung dieses Ziels ist bis 2022 geplant.

**3. Welche der Schweriner Schulen verfügen derzeit ggf. über keinen zweiten baulichen Rettungsweg? Bitte stellen Sie dies für die Schulen in kommunaler Trägerschaft und ebenso wenn möglich, auch für die Schulen in privater Trägerschaft dar.**

Hausanschrift:  
Landeshauptstadt Schwerin  
Der Oberbürgermeister  
Am Packhof 2 - 6  
19053 Schwerin  
Zentraler Behördenruf: +49 385 115  
Zentraler Telefonservice: +49 385 545-0  
Internet: www.schwerin.de  
E-Mail: info@schwerin.de

Öffnungszeiten:  
Mo. 08:00 - 18:00 Uhr  
Di. 08:00 - 18:00 Uhr  
Do. 08:00 - 18:00 Uhr  
  
Samstags-Öffnungszeiten  
des Bürgerbüros unter  
www.schwerin.de

|                                |                 |                                  |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Bankverbindungen:              |                 |                                  |
| Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | BIC NOLADE21LWL | IBAN DE73 1405 2000 0370 0199 97 |
| Deutsche Bank AG               | BIC DEUTDE33XXX | IBAN DE62 1307 0000 0309 6500 00 |
| VR-Bank e.G. Schwerin          | BIC GENODEF1SN1 | IBAN DE72 1409 1464 0000 0288 00 |
| HypoVereinsbank                | BIC HYVEDE33000 | IBAN DE22 2003 0000 0019 0453 85 |
| Commerzbank                    | BIC COBADE33110 | IBAN DE63 1404 0000 0202 7845 00 |

Gläubiger-Ident-Nr.: DE87 LHS0 0000 0074 24



In den folgenden Objekten bestehen jeweils zumindest teilweise Einschränkungen beim zweiten baulichen Rettungsweg.

1. Heinrich-Heine Schule, Amtsstraße (Maßnahme: derzeit Sanierung und Einbau zweiter Rettungsweg)
2. Erich-Weinert-Schule, Rudolf-Breitscheid-Straße (Maßnahme: derzeit Sanierung und Einbau zweiter Rettungsweg)
3. Berufsschulförderzentrum Schwerin / Westmecklenburg, Johannes-Brahms-Straße (Maßnahme: derzeit Ersatzneubau)
4. Grundschule am Mueßer Berg, Eulerstraße (hier ist auf Grund der DDR-Typenbauweise „H-Schule“ in einigen Klassenräumen kein zweiter baulicher Rettungsweg vorhanden, eine Neukonzeption und bauliche Ertüchtigung ist vorgesehen)
5. Werner-von-Siemens Schule, Ratzeburger Straße (auch H-Schule, s.o.)
6. Sportgymnasium, von Flotow-Straße (auch H-Schule, s.o.)
7. Niels-Holgerson-Schule, Friedrich-Engels-Straße (auch H-Schule, s.o.)
8. Astrid-Lindgren-Schule, Tallinner Straße (auch H-Schule, s.o.)
9. Schule am Fernsehturm, Hamburger Allee (auch H-Schule, s.o.)
10. Integrierte Gesamtschule Bertold Brecht, von-Stauffenberg-Straße (auch H-Schule, s.o.)
11. Integrierte Gesamtschule „Bertold Brecht“, Von-Stauffenberg-Straße (auch H-Schule, s.o.)
12. Sprachheilschule, Andrej-Sacharow-Straße (auch H-Schule, s.o.)
13. Schulwerkstatt „fit for life“, Flensburger Straße
14. Berufliche Schule Gesundheit u. Sozialwesen, Dr.-H.-Wolf-Str.
15. Albert-Schweitzer-Schule, Lise-Meitner-Straße
16. Neumühler Schule Schwerin, Friedrich-Schlie-Straße
17. Fridericianum, Goethestraße
18. Fritz Reuter Schule, von-Thünen-Straße (Maßnahme: Anbau einer Außentreppe in 2019)

#### **4. Welche Evakuierungszeiten sind derzeit unter Einsatz der vorhandenen Technik und Ausbildung der Schweriner Feuerwehr möglich, um Schüler und Lehrer ggf. unter Einsatz von Rettungsleitern in Sicherheit zu bringen?**

Die konkreten Rettungsraten (Anzahl zu rettender Personen pro Stunde) sind von den konkreten Bedingungen abhängig (Nutzbarkeit der vorhandenen 1. Rettungswege, Anzahl und Höhe der betroffenen Räume, etc.). Die Fachmeinung des dt. Feuerwehrverbandes sieht die Rettung von bis zu 30 Personen pro halbe Stunde mit einem Standardlöschzug als realistisch an. Grundsätzlich wird durch die Feuerwehr Schwerin die Rettungsrate dadurch erhöht, dass zu jedem Brandereignis in Gebäuden zwei Drehleiter entsendet werden und damit die Rettungsrate über dieses Einsatzmittel gegenüber dem Standardlöschzug mit einer Drehleiter im besten Fall verdoppelt werden kann.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Rico Badenschier