

## Vorlage

### zur 18. Sitzung des Werkausschusses am 07. Dezember 2022

#### Ö 3: Mitteilungen der Werkleitung

##### 1. Betrieb

###### Abwasseranfall

Der Abwasseranfall auf der Kläranlage lag per 31. Oktober 2022 mit 5.780 Tm<sup>3</sup> ca. 4 % unter der Vorjahresmenge (6.029 Tm<sup>3</sup>). Die auf der Kläranlage ermittelte Niederschlagswassermenge lag per Oktober mit 543 Tm<sup>3</sup> um ca. 16 % unter dem Vorjahr (644 Tm<sup>3</sup>).

###### Störungen/ Havarien

An den öffentlichen Anlagen zur Abwasserableitung und zur Straßenentwässerung sowie den Anlagen zur Abwasserreinigung gab es keine Störungen, die zu nachhaltigen Einschränkungen in der Abwasserentsorgung oder zu Beeinträchtigungen in der Ablaufqualität der Kläranlage geführt haben. Die Grenz- und Überwachungswerte im Ablauf der Kläranlage wurden jederzeit sicher eingehalten.

Am 03.11.2022 wurde im Bereich der Graf-Schack-Allee ein Schaden an der Abwasserdruckrohrleitung DN 500 des Abwasserpumpwerkes Mecklenburgstraße festgestellt. Die Druckrohrleitung wurde umgehend außer Betrieb genommen. Eine Einleitung von Abwasser in ein Oberflächengewässer hat augenscheinlich nicht stattgefunden. Die Schadensortung erwies sich als schwierig, da die Leitung im Schutzrohr unter der Straße hindurchführt. Inzwischen konnte der Schaden geortet und punktuell repariert werden. Das Abwasser aus dem Einzugsgebiet des Abwasserpumpwerkes Mecklenburgstraße wurde zwischenzeitlich über die Mischwasserspeicheranlage in der Graf-Schack-Allee (Burgsee) zur Kläranlage transportiert.

##### 2. Investitionen

Die Arbeiten auf den einzelnen Baustellen der Investitionen verlaufen entsprechend der Planungen. Die aktuellen Entwicklungen bei den Energie- und Materialpreisen machen sich zunehmend in den Angeboten bemerkbar.

Der aktuelle Stand der Einzelvorhaben wird in monatlichen Rapporten überwacht.

##### 3. Wirtschaftliche Situation im Berichtszeitraum

Die Berichterstattung per 31. Oktober 2022 erfolgt gegenüber dem vom Werkausschuss bestätigten Wirtschaftsplan.

Per 31. Oktober 2022 erreichte die SAE einen Jahresüberschuss von	1.278 TEUR
und damit eine Übererfüllung des Planes im Berichtszeitraum um	+ 691 TEUR

Die Kernaussagen zur Entwicklung der wirtschaftlichen Lage der SAE sind im Berichtsblatt "Darstellung der Gesamtentwicklung SAE" dargelegt und als Anlage beigefügt.

Zur aktuellen wirtschaftlichen Lage per 31. Oktober 2022 wird in der Werkausschusssitzung berichtet.

***Beschlussvorschlag:***

Der Werkausschuss nimmt die Mitteilungen der Werkleitung zur Kenntnis.